

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KDWU-020-UWB-0786/W



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Opaski ogniochronne Hilti CP 648.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
CP 648-S opaska ogniochronna pojedyncza,
CP 648-E opaska ogniochronna w rolce.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

uszczelnienie ogniochronne przejść instalacyjnych pojedynczych i mieszanych (kombinowanych);

Do stosowania w ścianach:
- elastycznych (podatnych) o grubościach przegród nie mniejszych niż 100 mm lub 125 mm,
- sztywnych o grubościach przegród nie mniejszych niż 100 mm, 125 mm, 150 mm lub 180 mm,
oraz w stropach o grubości nie mniejszej niż 100 mm, 150 mm, 180 mm lub 200 mm;

zgodnie z punktem 2, ITB-KOT-2018/0323 wydanie 3.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Hilti (Poland) Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
Zakład produkcyjny Hilti 49-446, Niemcy.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy.
- 7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0323 wydanie 3
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
ITB, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
ITB Zakład Certyfikacji, AC 020, krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 020-UWB-0786/W.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Względna wysokość spęcznienia- współczynnik pęcznienia	$16,5 \pm 15\%$
Maksymalne ciśnienie pęcznienia, N/mm ²	$0,66 \pm 15\%$
Odporność na działanie środowiska Y ₂ wg EOTA TR 024	Bez zmian wyglądu, względnej wysokości pęcznienia oraz ciśnienia pęcznienia
Skuteczność ogniochronna, klasa odporności ogniowej	do EI 240, wg p. 2.2 ÷ 2.4 ITB-KOT

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Edyta Piłat, Kierownik ds. Badań i Certyfikacji.

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 12 lipca 2022

(miejsce i data wydania)



(podpis)