

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5374/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Hilti (Poland) Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

stwierdza, że wyrób: **Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej – Kablowe konstrukcje nośne HILTI o odporności ogniowej E30, E60, E90**

produkowany przez: **Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein**

w zakładach produkcyjnych: **Cangzhou Ruier Stamping & Manufacturing Co. Ltd.
No. 100 Xingye Road, Economic Development Zone
Cangzhou, Hebei, Chińska Republika Ludowa**

**Hilti (China) Ltd.
Yongping Road, South, Development Zone
524022 Zhanjiang, Guangdong Province, Chińska Republika Ludowa**

spełnia wymagania: **pkt. 14.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7441/2024 z dnia 04.03.2024 r.
2. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0096-3703 wydanie 2 z dnia 28.10.2024 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5374/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa: od 27.06.2025 r. do 27.02.2029 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozieć



Józefów, dnia: 27 czerwca 2025 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 5374/2024 z dnia 06.05.2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5374/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej –
Kablowe konstrukcje nośne HILTI o odporności ogniowej E30, E60, E90**

Opis techniczny wyrobu, przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz instalowania, właściwości użytkowe wyrobu, ograniczenia stosowania wyrobu opisuje Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0096-3703 wydanie 2 z dnia 28.10.2024 r. oraz niniejsze świadectwo dopuszczenia.

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

1. W skład kablowych konstrukcji nośnych HILTI mogą wchodzić następujące elementy kablowych konstrukcji nośnych: X-FB MX, X-DFB MX, X-ECH-FE 15 MX, X-ECH-FE 30 MX, X-EKB-FE 8 MX, X-EKB-FE 15 MX, wymienione w tabeli nr 1 i tabeli nr 3 Krajowej Oceny Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0096-3703 wydanie 2 z dnia 28.10.2024 r.
2. Z zakresu dopuszczenia wyłącza się konstrukcję nośną nr 4 wymienioną w tabeli 1 załącznika A Krajowej Oceny Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0096-3703 wydanie 2 z dnia 28.10.2024 r. oraz konstrukcje nośne nr 1, 2, 5, 6 wymienione w tabeli 1 załącznika B Krajowej Oceny Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0096-3703 wydanie 2 z dnia 28.10.2024 r.
3. Zakresem dopuszczenia są objęte wyłącznie kablowe konstrukcje nośne HILTI. Niniejsze dopuszczenie nie obejmuje pozostałych elementów wchodzących w skład zespołów kablowych HILTI, wskazanych w Krajowej Ocenie Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0096-3703 wydanie 2 z dnia 28.10.2024 r. Wyroby te powinny zostać dopuszczone do użytkowania i/lub wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
4. Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Małozieć

wz. Zastępcą Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozieć



Józefów, dnia: 27 czerwca 2025 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 5374/2024 z dnia 06.05.2024 r.