



Hiermit bestätigen wir, dass der

Hilti Schraubanker HUS3-PL 6 mit Flachkopf

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

ETA-10/0005

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln ¹⁾,
zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 50 für Löschanlagen
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland AG
D-86916 Kaufering

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Reuter'.

ppa. Martin Reuter

Dipl.-Ing. Bauwesen SFI
Approvals & Regulations

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Copponi'.

i.V. Andrea Copponi

M.Eng.. Civil Engineering
Produktmanager Metalldübel

¹⁾ VdS CEA 4001: 2018-01 (06):
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau,
Abschnitt 15.2.4